

AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN
Kennzahlenblatt



Berichtsjahr: 2017

*Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die
<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die
<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI
gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.*

Netzbetreiber: Stadtwerke Trofaiach GesmbH E-Control-Nr. 130
AT-Nummer AT008490

	2015	2016	2017	3-Jahres-Durchschnitt ¹
SAIDI	33,10	14,0	83,91	43,67
ASIDI	64,52	7,91	81,34	51,26

Internet Seite der Veröffentlichung:

<http://www.stadtwerke-trofaiach.at>

¹ Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom